



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

P. Dudnik
30.03.2026
P

HKN.903.14.2026
Maków Mazowiecki, dnia 27 marca 2026 r.

Urząd Gminy w Szelkowie

413.26.eDor

Wpłynęło dn. 30-03-2026

Przyjęto przez : Ilona Przybylska



Wójt Gminy Szelków
06-220 Szelków

Dotyczy: OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2025 ROK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2025 rok.

1. NAZWA WODOCIAGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Szelkowie (SUW Magnuszew Duży)

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Szelków, 06-220 Szelków/ Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 06-200 Maków Maz.

- Liczba zaopatrywanej ludności - 447
- Produkcja wody [m³/d] - 62,7
- Stacja uzdatniania wody - tak
- Dezynfekcja wody - brak
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2025 rok - przydatna
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2025 roku - brak
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2025 roku - brak
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2025 roku - 4 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100, próbkę powtórzono - wyniki zgodne z wymaganiami)
- Działania naprawcze: dezynfekcja SUW oraz płukanie wodociągowej instalacji wewnętrznej punktów zgodności
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 0
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywała warunkowa przydatność wody do spożycia - 7
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 0
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2025 roku - brak.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Makowie Mazowieckim
ul. Adama Mickiewicza 31 | 06-200 Maków Mazowiecki
+48 29 7171300
adres e-mail: sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-21324-23088-EDRAH-19

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

/dokument podpisany elektronicznie
podpis kwalifikowany/

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 06-200 Maków
Maz.

Sporządził: Grzegorz Cesarski Starszy Asystent Higieny Komunalnej
Tel. 29 7171300 wew. 40